



3 Stck Inneneinheiten
Klimaanlage
FXFQ32A
HxBxT246x840x840

Ausseneinheit Klimaanlage
HxBxT1345x900x320
Kälteleistung 12 kW
Gewicht 120 kg
Aufstellung im EG,

Alle Klimageräte sind im 2.OG
in Zwischendecke montiert

SPEICHER 2
117,93 m³

Beamerlift Montage in Decke 2.OG

Die Ausseneinheit Klimaanlage
wurde auf Wunsch des Bauherrn
und aus statischen Gründen
im Außenbereich EG statt auf dem
Dach installiert

Rathaus Brühl, DG
Stand 25.08.15

Index	Art der Änderung / Änderungsgegenstand	Datum	Name
o	Anpassung Rev. Beamer auf 70x70 + Verschiebung Rev. 30x30 entspr. Schreiben 09.10. Hr. Ölsner	13.10.14	B.S.
n	Anpassung der neuen Beamerplatzierung und der Klimageräte in der Zwischendecke	06.10.14	B.S.
m	Anpassung Tischankauschnitte und Bohrungen für Mikroauslässe	18.09.14	B.S.
i	Anpassung Downlights im Zuschauerbereich und indirekte Beleuchtung	11.09.14	B.S.
h	geänd. Deckenausschnitte, Klimageräte mit Anpassung Downlights	10.09.14	B.S.
g	neue Grundriss, geänderte Möblierung, Ergänzung Nebenzimmer 311a+b	01.09.14	B.S.

Fachplaner:  **Ingenieurbüro Schickler+Partner**
Schönauer Str. 6 - 68775 Ketsch
Tel 06202 692069 Fax 06202 692068

Projekt: Rathaus Brühl
Sitzungssaal

Bauherr: Gemeinde Brühl
Hauptstrasse 1
68782 Brühl

Architekten Nr.:		Dateiname: wie Zeichn.Nr.		Installation Klimaanlage 2. Obergeschoss / Sitzungssaal Rathaus Brühl	
Ersatz für		ersetzt durch			
gezeichnet	Datum	Name		Maßstab: 1:50	Projekt-Nr.: 1202
geplant					
gesehen					